

## Заключение

о результатах обследования объекта в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Наименование объекта: здание нежилого назначения – объект образования (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Росинка»)

Дата проведения обследования: 29 июля 2016 года


Обследование проводилось: Валов Роман Юрьевич, первый заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог, Махнач Марианна Викторовна, председатель Сухоложской местной организации Свердловская областная Организация Общероссийской общественной организации инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых”.

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или её предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		обустройство пандуса при входе в здание; предусмотреть версию сайта для слабовидящих	до 31.12.2017 до 31.12.2016
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		Не установлено (провести по НПА: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 года № 627; методическое пособие для обучения)	до 01.10.2016
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	Возможен въезд на территорию организации, оборудован дорожным знаком 3.2. «Движение запрещено»	Отсутствует автостоянка (не предусмотрено проектом)	


1	2	3	4
Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги	установлено	Обозначить маршрут движения к центральному входу ярким цветом	
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		Не установлено	до 01.09.2016
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		Не установлено	до 01.09.2016
Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		Необходимо привести в соответствие с требованиями	Обозначить двери и лестницы до 01.09.2016 года; Оборудовать табло до 01.01.2018
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля		отсутствует	до 31.12.2018 года
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		отсутствует	до 31.12.2020 года
Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		Необходимо привести в соответствие с требованиями	до 31.12.2018

Планируемая дата повторного обследования: 15.01.2019 года

Подпись лиц, ответственных за проведение обследования:

  
 \_\_\_\_\_ Р. Ю. Валов  
 \_\_\_\_\_ М. В. Махнач

Руководитель объекта:

  
 \_\_\_\_\_ О. И. Иосифов